

TORREON, COAH. ENERO 25. 2009

ING VALENTIN LOPEZ SESMA
PRESENTE

POR ESTE MEDIO QUIERO MANIFESTALE A USTED LOS RESULTADOS QUE OBTUVIMOS CON LA INSTALACION A PRUEBA DE LOS DISPOSITIVOS FF EN LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA:

SE INSTALO EN UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, UN DISPOSITIVO FF 101,.

EL PERIODO DE PRUEBA FUE DE UN MES, EN ESTE TIEMPO SE DEJARON DE APLICAR LOS QUIMICOS DESINCRUSTANTES AL AGUA.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON SATISFACTORIOS, EN CUANTO A LA LIMPIEZA DE LOS PANELES Y TUBERIAS, Y POR TAL MOTIVO NOS DECIDIMOS INSTALAR UN DISPOSITIVO FF 201 PARA TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE NUESTRA PLANTA

EXPEDIMOS LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE MAS CONVENGAN AL INTERESADO

ATENTAMENTE.-

FUNDILAG HIERRO, S.A. DE C.V.

